

Marie VOGUET

De: RANNOU Pascal <Pascal.RANNOU@nantesmetropole.fr>
Envoyé: jeudi 13 juillet 2023 14:13
À: Manuel LAREDO
Cc: Marie VOGUET
Objet: RE: LNA Santé sur site CHU : raccordement des réseaux.

Bonjour,

je vous confirme que le raccordement de votre projet sur le réseau EU public ne pose aucun problème. Votre projet est quasiment en tête de réseau puis ce réseau se raccorde sur un collecteur EU qui longe la Chézine et qui collecte déjà tout Sautron et une partie de Saint Herblain nord.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement.

Pascal RANNOU
Référént assainissement

Direction générale Territoires Proximité Déchets Sécurité
Pôle Loire-Chézine

Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9
Tél. : +33 2 28 03 41 65
Port : +33 6 75 24 92 08

De : Manuel LAREDO <manuel.laredo@lna-sante.com>
Envoyé : jeudi 13 juillet 2023 10:29:57
À : RANNOU Pascal
Cc : Marie VOGUET
Objet : LNA Santé sur site CHU : raccordement des réseaux.

Bonjour Mr Rannou,

Suite à notre échange d'aujourd'hui et dans le cadre du dossier cas par cas, la DREAL nous demande comment nous allons gérer nos différents réseaux.


Nous avons évoqué une connexion au réseau EP via le CHU. Pas de problème sur le principe car nous n'allons pas engendrer plus de flux qu'aujourd'hui.


Pour les EU, nous prévoyons d'aller chercher un branchement directement sur le réseau de Nantes Métropole. Pouvez-vous me confirmer par mail que le dimensionnement du réseau permet notre raccordement ? Ou bien nous préciser les éventuelles contraintes.


Notre projet est de petite dimension par rapport aux acteurs en place. Il y a déjà 2500 salariés sur le site et des milliers de consultations par an. De notre côté nous allons avoir moins de 150 lits d'hospitalisation et une centaine de consultations par jour. Le tout géré par une équipe de moins de 200 personnes.

Je vous remets notre plan masse et le réseau que vous m'aviez communiqué sur lequel nous prévoyons un raccordement.

Implantation de notre bâtiment sur le parking principal du CHU et schéma explicatif succinct







En vous remerciant par avance de votre réponse rapide.



Soigner et prendre soin

Manuel LAREDO
Directeur Développement Immobilier

Ligne Directe : +33 2 72 65 31 02 | +33 6 33 30 77 04

Standard : +33 2 40 160 161

7, boulevard Auguste Priou - CS 52420

44124 VERTOU CEDEX

Retrouvez toute notre actualité :

ina-sante.com | [in](#) [tw](#) [f](#) [yt](#)