



Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées seront :
- soit raccordées sur le réseau EP existant le long du talus à l'Ouest de la parcelle (via des grilles ou caniveaux). Ce réseau se rejette dans le cour d'eau.
- soit rejetées dans les espaces verts à proximité

362m² de toiture ardoise seront raccordées sur le réseau EP existant le long du talus à l'Ouest de la parcelle. Ce réseau se rejette dans le cour d'eau.

Les 250m² de toiture ardoise du versant sud seront gérées en partie dans une cuve de récupération des eaux de pluie ou directement dans des espaces verts (via une chaîne de pluie).