

Rue des Hirondelles

Lotissement communal à usage d'habitation
" LES HIRONDELLES 3 "

PA8.2
PLAN D'ASSAINISSEMENT EU / EP


DOSSIER	L17753
Référence AUTOCAD	L17753.DWG
Référence PLAN	L17753-PA8-2.PDF
Planimétrie	RGF93-CC47
Nivellement	NGF-IGN69

Echelle : 1/500

Indice	Date	Projeteur	Vérificateur	Modifications
A	10/10/2017	E. BOUTEILLER	A. GIRAUDET	***
B	21/11/2017	T. BENBOUHO		Modification du périmètre du lotissement


Olivier DUGAST
16 Place du Théâtre
85009 LA ROCHE SUR YON
02.51.09.92.00

COUPE DE L'OUVRAGE REGULATEUR



COUPE TRANSVERSALE (Sans Echelle)

Caractéristiques Bassin de rétention :
Type de bassin : enherbé
Cote fond : 106.05 m
Cote des plus hautes eaux : 106.70 m
Volume tampon : 180 m3
Hauteur revanche : 0.30 m
Pente déblai : 5Hz/1V
Emprise totale : 700 m2



LÉGENDE ASSAINISSEMENT

—	Réseau EU existant	□	Bouche avaloir ou grille
—	Réseau EP existant	□	Regards tabouret de branchement
—	Réseau EU à poser	□	Cote tampon du regard tabouret
—	Réseau EP à poser	□	Cote tampon du regard tabouret
—	Branchement EU	□	Cote radier EU du regard tabouret
—	Branchement EP	□	
○	Regard de visite à construire		
○	Nom du regard		
○	Cote tampon		
○	Cote radier		

Nota :

- Le tracé, les caractéristiques et les cotes radiers des canalisations et branchements à réaliser sont donnés à titre indicatif, des modifications sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.
- L'emplacement des regards, des fosses est également indicatif.