

SAET - Chantier

À: Guillaume MOUTON
Cc: Jean-Hubert BIGNAUD
Objet: RE: 2024-7903_Demande pièces complémentaires_Lotissement_SAINT-HILAIRE-LA-FORET

De : Guillaume MOUTON <gmouton@vendeegrandlittoral.fr>

Envoyé : jeudi 1 août 2024 14:39

À : SAET - Chantier <saet-85@wanadoo.fr>

Cc : Jean-Hubert BIGNAUD <jhbignaud@vendeegrandlittoral.fr>

Objet : RE: 2024-7903_Demande pièces complémentaires_Lotissement_SAINT-HILAIRE-LA-FORET

Rebonjour,

Les réponses aux éléments demandés sont les suivantes :

La station de Saint-Hilaire-La-Forêt est une station de type filtres plantés de roseaux d'une capacité 1500EH (soit 90 kgDBO5/j) mise en service en 2005. Son débit nominal est de 225 m3/j. Les performances épuratoires de la station sont satisfaisantes et respectent les normes de rejet (dernier bilan du SATESE pour l'année 2023).

Pour rappel, les exigences réglementaires sur la station sont les suivantes :

Paramètres	Concentrations maximales (mg/l)	Condition ET/OU	Rendements minimaux (%)	Concentrations réductrices (mg/l)	Nombre de bilans d'autosurveillance
MES	35	OU		85	2
DCO	125	OU		250	
DBO ₅	25	OU		50	
NK (*)			60	-	
NO ₂ ⁻ (*)				-	
NO ₃ ⁻ (*)				-	
NGL (*)				-	
PT (*)				-	

Le réseau et les postes de refoulement situés en aval de ce nouveau lotissement sont suffisamment dimensionnée et cette nouvelle charge entrante ne pose pas de problème à notre service (sous réserve de respecter des prescriptions minimum du service comme sur chacun projet).

Je ne dispose pas à ce jour du retour de la DDTM sur la conformité de nos systèmes d'assainissement sur l'année 2024. Je vous laisse revenir vers moi si ce mail ne suffit pas pour débloquer le permis.

Bonne journée. Cordialement.

Guillaume MOUTON
Responsable Service d'Assainissement Collectif
Tél. 02 51 20 72 07
06 15 18 90 24

www.vendeegrandlittoral.fr

